

INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL NUCLEAR DE SANTA MARÍA DE GAROÑA

INFORMACIÓN OPERATIVA AL DÍA: 12 de marzo de 2010

(Actualizado a las 9.00 horas)

■ POTENCIA ELÉCTRICA	100%
■ DÍAS DE FUNCIONAMIENTO CONTINUADO	25
■ ÚLTIMA PARADA PROGRAMADA	13/02/10
■ ÚLTIMA PARADA NO PROGRAMADA.....	23/04/09



■ Trabajos especiales

El día 22 de marzo se iniciarán los trabajos de limpieza y pintura de la cántara de toma de agua del río Ebro.

■ Entre las pruebas y trabajos que se realizan diariamente para comprobar el correcto funcionamiento de la central destacan hoy viernes, 12 de marzo, la prueba funcional del sistema 'A' de tratamiento de gases de reserva y la prueba funcional del generador eléctrico diésel '1' de emergencia.

■ Continúa el desarrollo de las actividades programadas según el plan de actuación para el actual ciclo de operación.